

Załącznik T1 - Wykaz pomieszczeń objętych postępowaniem wraz z opisem

Lp	Numer zadania	Pomieszczenie zakup klimatyzatorów	Numeracja	Numer pomieszczenia budowlany	Zakres funkcjonowania i ilość osób	Wymagane instalacje	Metraż [m2]	Wysokość pomieszczenia [m]
1	1	Budynek F II piętro Sala Widowiskowa,	F/224	17/3	pomieszczenie używane do 2 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, zgromadzenia do 80 osób	co najmniej 2 jednostki kasetowe split - umieszczenie jednostek zewnętrznych na dachu budynku	158	4
2	1	Budynek F II piętro Sala konferencyjna	F/225	18/3; 19/3	pomieszczenie używane do 2 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, zgromadzenia do 50 osób	co najmniej 2 jednostki kasetowe split - umieszczenie jednostek zewnętrznych na dachu budynku	123	3,2
3	1	Budynek F II piętro Kaplica,	F/221	15/3	pomieszczenie używane do 2 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, zgromadzenia do 50 osób	co najmniej 1 jednostka kasetowa umieszczenie jednostki zewnętrznej na dachu budynku	69	3,2
4	1	Budynek F II piętro pomieszczenie biurowe	F/201	28/3	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, zgromadzenie do 4 osób	co najmniej 1 jednostka kasetowa multisplit [F2/MS3]- umieszczenie jednostki zewnętrznej na dachu budynku	33	3,2
5	1	Budynek F II piętro pomieszczenie biurowe	F/203	2/3	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 1 osoba pracująca	co najmniej 1 jednostka naścienna podłączona do multisplit [F2/MS4] przy pomieszczeniu 3/3, dopuszcza się rozwiązanie VRF.	21	3,2
6	1	Budynek F II piętro pomieszczenie biurowe	F/204	3/3	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 1 osoba pracująca	co najmniej 1 jednostka naścienna multisplit [F2/MS4]- umieszczenie jednostki zewnętrznej na balkonie przylegającym do pomieszczenia, dopuszcza się rozwiązanie VRF.	15	3,2
7	1	Budynek F II piętro pomieszczenie biurowe	F/205	4/3	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 1 osoba pracująca	co najmniej 1 jednostka naścienna podłączona do multisplit [F2/MS4] przy pomieszczeniu 3/3, dopuszcza się rozwiązanie VRF.	25	3,2
8	1	Budynek F II piętro pomieszczenie biurowe	F/206	5/3	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 2 osoby pracujące	co najmniej 1 jednostka naścienna multisplit [F2/MS5]- umieszczenie jednostki zewnętrznej na dachu budynku, dopuszcza się rozwiązanie VRF.	29	3,2
9	1	Budynek F II piętro pomieszczenie biurowe	F/207	6/3	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 1 osoba pracująca	co najmniej 1 jednostka naścienna podłączona do multisplit [F2/MS5], dopuszcza się rozwiązanie VRF.	10	3,2
10	1	Budynek F II piętro pomieszczenie biurowe	F/208	7/3	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 1 osoba pracująca	co najmniej 1 jednostka naścienna podłączona do multisplit [F2/MS5], dopuszcza się rozwiązanie VRF.	20	3,2
11	1	Budynek F II piętro pomieszczenie biurowe	F/214	25/3	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 3 osoby pracujące	co najmniej 1 jednostka naścienna podłączona do multisplit [F2/MS3], dopuszcza się rozwiązanie VRF.	25	3,2
12	1	Budynek F II piętro pomieszczenie biurowe	F/217	9/3	pomieszczenie używane do 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 1 osoba pracująca	co najmniej 1 jednostka naścienna podłączona - umieszczenie jednostki zewnętrznej na dachu budynku, dopuszcza się rozwiązanie VRF.	16	3,2
13	2	Budynek F I piętro DDP - jadalnia	F/101	3/2; 2/2	pomieszczenie używane do 2 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, zgromadzenia do 50 osób	co najmniej 2 jednostki kasetowe multisplit [F1/MS1] - umieszczenie jednostki zewnętrznej na dachu budynku lub na elewacji w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.	125	3,2
14	2	Budynek G I piętro DDP - sala czerwona	G/104	48/2	pomieszczenie używane do 6 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, zgromadzenia do 30 osób	co najmniej 1 jednostka kasetowa - umieszczenie jednostki zewnętrznej na dachu budynku.	62	3,2
15	3	Budynek F parter Pokój Socjalny Kuchni	F/029	25/1	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 2 osoby pracujące	co najmniej 1 jednostka naścienna multisplit [F0/MS1]- umieszczenie jednostki zewnętrznej na elewacji budynku	12	3,2
16	3	Budynek F parter pomieszczenie biurowe	F/030	26/1	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 2 osoby pracujące	co najmniej 1 jednostka naścienna podłączona do multisplit [F0/MS1] przy pomieszczeniu 25/1	12	3,2
17	3	Budynek F parter pomieszczenie biurowe	F/024	24/1	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 1 osoba pracująca	co najmniej 1 jednostka naścienna podłączona do multisplit [F0/MS1] przy pomieszczeniu 25/1	11	3,2
18	3	Budynek F parter Kuchnia	F/039	44/1	pomieszczenie używane do 10 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, 3 osoby pracujące	co najmniej 1 jednostka kasetowa - umieszczenie jednostki zewnętrznej na elewacji budynku	64	3,2
19	3	Budynek G parter pomieszczenie biurowe	G/001	49/1	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 3 osoby pracujące	co najmniej 1 jednostka kasetowa - umieszczenie jednostki zewnętrznej na elewacji budynku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	38	3,2
20	3	Budynek I parter pomieszczenie biurowe	I/009	176/1	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 2 osoby pracujące	co najmniej 1 jednostka naścienna podłączona do multisplit [I0/MS1]	20	3,2
21	3	Budynek I parter Serwerownia	I/008	175/1	Pomieszczenie techniczne, używane ciągle	co najmniej 1 jednostka naścienna - multisplit [I0/MS1] umieszczenie jednostki zewnętrznej na elewacji budynku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	11	3,2
22	3	Budynek F - piwnica Pralnia	F-129 (-131)	(36/1;39/1)	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, 3 osoba pracująca	co najmniej 1 jednostka kasetowa - umieszczenie jednostki zewnętrznej na elewacji w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.	90	3,2
23	3	Budynek H parter Świetlica H	H/001	109/1 i 110/1	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, zgromadzenia do 20 osób	co najmniej 1 jednostka kasetowa - umieszczenie jednostki zewnętrznej na dachu lub na elewacji w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.	29	3,2

24	3	Budynek I parter Świetlica I	I/001	169/1	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, zgromadzenia do 20 osób	co najmniej 1 jednostka kasetowa - umieszczenie jednostki zewnętrznej na dachu lub na elewacji w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.	29	3,2
25	3	Budynek I parter Świetlica I	I/002	170/1	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, zgromadzenia do 20 osób	co najmniej 1 jednostka kasetowa - umieszczenie jednostki zewnętrznej na dachu lub na elewacji w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.	30	3,2
26	4	Budynek D 1 pomieszczenie biurowe	D1	9/1	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 1 osoba pracująca	co najmniej 1 jednostka naścienna multisplit [D1/MS3]- umieszczenie jednostki zewnętrznej na dachu budynku	9	3,2
27	4	Budynek D 3 pomieszczenie biurowe	D3	7/1	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 1 osoba pracująca	co najmniej 1 jednostka naścienna podłączona do multisplit [D1/MS3].	13	3,2
28	5	Budynek A parter świetlica	A/110	23/1	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, zgromadzenia do 20 osób	co najmniej 1 jednostka kasetowa - umieszczenie jednostki zewnętrznej na balkonie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	41	3,2
29	5	Budynek A I piętro sala zajęć plastyczno terapeutyczny	A/213	28/2	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, zgromadzenia do 20 osób	co najmniej 1 jednostka kasetowa - umieszczenie jednostki zewnętrznej na balkonie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	28	3,2
30	5	Budynek A parter pomieszczenie biurowe	A/112	26/1	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, 2 osoby pracujące	co najmniej 1 jednostka kasetowa - umieszczenie jednostki zewnętrznej na balkonie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	9	3,2
31	5	Budynek A parter pomieszczenie biurowe	A/115	31/1	pomieszczenie używane do 8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, 2 osoby pracujące	co najmniej 1 jednostka kasetowa - umieszczenie jednostki zewnętrznej na balkonie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	15	3,2