



Centrum Alzheimera

al. Wilanowska 257, 02-730 Warszawa, tel. 22 843 19 22, 22 843 19 23, faks 22 852 14 40
sekretariat@ca.waw.pl, www.ca.waw.pl

Warszawa, dnia 25 października 2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

znak sprawy: CA/TP/05/2024

Dotyczy: postępowania Wykonanie i instalacja systemu przyzywowego dla personelu w pokojach mieszkalnych na terenie budynków A, G, H i I, które są częścią Centrum Alzheimera w Warszawie”

Centrum Alzheimera działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

Jako jeden z wymogów umieszczonych w tym dokumencie Zamawiający wymienia funkcję podbicia statusu zgłoszonego alarmu na "pilny". Czy zamawiający dopuszcza instalację systemu nie posiadającego tej funkcjonalności? Utrzymanie tego wymogu spowoduje wyeliminowanie systemów atrakcyjniejszych cenowo a spełniających skutecznie swoją rolę w wielu obiektach użyteczności publicznej takich jak szpitale, urzędy czy zakłady karne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma konieczności posiadania systemu z taką funkcjonalnością. W przypadku domu pomocy społecznej zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r., nr 217, poz. 1837). Aby DPS został uznany za spełniający warunki, musi zostać wyposażony w system przywoławczo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy. Ustawodawca wymaga instalacji systemu przywoławczego jednak nie precyzuje ani funkcji ani parametrów systemu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza system nieposiadający funkcji podbicia statusu zgłoszonego alarmu na "pilny".

