

OZNACZENIA:

KANAŁ WENTYLACYJNY OD CENTRALI WENTYLACYJNEJ DO SKRZYNKI ROZDZIELCZEJ

NAWIEW, WYWIEW, POW.ŚWIEŻE, WYRZUT, -RURY STAŁOWE, SPIRO

ANEMOSTAT SUFITOWY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ NAWIEWNY

ANEMOSTAT SUFITOWY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ WYWIEWNY

ANEMOSTAT ŚCIENNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ WYWIEWNY


**N=50m<sup>3</sup>/h**  
**W=50m<sup>3</sup>/h**

ILUŚĆ POWIETRZA WENTYLACYJNEGO NAWIEWANEGO / WYWIEWANEGO

CENTRALA WENTYLACYJNA Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM

Przed anemostatami zamontować przepustnice tłumiące

Możliwość montażu centrali wentylacyjnej



projektowanie ■ nadzorowanie ■ wykonawstwo

Instalacji i przyłączy sanitarnych

Karol Sarnacki  
ul. Szwoleżerów 129/3, 05-091 Ząbki  
M. 501 472 090, E: [biuro@ksinstalacje.pl](mailto:biuro@ksinstalacje.pl)  
[www.ksinstalacje.pl](http://www.ksinstalacje.pl)

INWESTOR:	CENTRUM ALZHEIMERA UL. WILANOWSKA 257, 02-730 WARSZAWA		
OBIEKT:	PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPODSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO 46/47 I LOK. 49 NA FUNKCJĘ USŁUGOWĄ O PROFILU SPOŁECZNYM- URUCHOMIENIE ZAMIEJSCOWEGO ZESPOŁU TERAPEUTYCZNO- OPIEKUŃCZEGO DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ CENTRUM ALZHEIMERA UL. BELWEDERSKA 13 00-761 WARSZAWA, J.EW. 146505_8 OBR. 1-01-23, DZ. NR EW 62		
PROJEKT:	INSTALACJE WOD-KAN, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENT. M.		
RYSUNEK:	RZUT PARTER_INST. W.M._LIKWIDACJE		
BRANŻA:	SANITARNA	FAZA PROJEKTU:	PROJ. TECHNICZNY
PROJEKTANT:		NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
mgr inż. Karol Sarnacki		MAZ/0210/PWOS/11	
SPRAWDZAJĄCY:		PODPIS:	
mgr inż. Bartłomiej Galas		MAZ/0607/PWBS/24	
OPRACOWAŁ:		PODPIS:	
mgr inż. Paulina Majchrzak			
DATA:	SKALA:	RYS. NR:	
11.2025	1:100	WM/3	