



CENTRUM ALZHEIMERA

ALZHEIMER DISEASE CENTER

02-730 WARSZAWA, AL.WILANOWSKA 257

Telefon centrala: 22 843 19 22, 22 847 24 61, faks: 22 843 19 23, 22 852 14 40,
<http://www.ca.waw.pl>, e-mail: dyrekcja@ca.waw.pl, sekretariat@ca.waw.pl

Warszawa, dnia 29 lipca 2022 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

znak sprawy: ZP/01/07/2022

Dotyczy: postępowania „Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku A Centrum Alzheimerera w Warszawie”

Centrum Alzheimerera działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie dwóch falowników o odpowiednich mocach, umieszczonych na poddaszu, oddzielnie dla każdej części budynku, zamiast jednego falownika o mocy 50kW.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie większej ilości inwerterów pod warunkiem zachowania odpowiedniej mocy znamionowej dla instalacji PV.

Pytanie nr 2

Czy można podłączyć falowniki do rozdzielni elektrycznej w budynku A. Na wizji lokalnej sprawdzono, że istniejące przewody elektryczne łączące rozdzielnie elektryczne w budynku A z rozdzielnią główną NN mają odpowiedni przekrój do zapewnienia właściwej pracy instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w projekcie przez Wykonawcę instalacji PV pod warunkiem, iż zostaną one dokonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Zmiany te muszą być dokonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wszelkie zmiany muszą być dokonane w dokumentacji powykonawczej.

Pytanie nr 3

Proszę o udostępnienie opinii/ekspertyzy technicznej potwierdzającej odpowiednią wytrzymałość konstrukcyjną dachu w celu posadowienia paneli fotowoltaicznych.

Odpowiedź

Odpowiednia ekspertyzę i opinię Wykonawca powinien pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt. Opracowana dokumentacja stanowi minimalne wytyczne i sugerowane rozwiązania. Zamawiający na etapie planowania inwestycji nie posiada takich informacji.

Pytanie nr 4

Czy można zastosować inną ilość paneli fotowoltaicznych, o mniejszej mocy jednostkowej, zachowując moc całkowitą instalacji fotowoltaicznej około 50 kWp oraz proponowaną lokalizację paneli na dachu budynku A

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania modułów o innej mocy, natomiast musi zostać zachowana minimalna moc.

Pytanie nr 5

Czy można zlokalizować przeciwpożarowe wyłączniki prądu przy dwóch klatkach schodowych w budynku A – oddzielnie dla każdego falownika

Odpowiedź

Decyzja należy do Strażaka, którą musi wykonać i uzgodnić Wykonawca po zamontowaniu instalacji PV na budynku. W zakresie Wykonawcy są również uzgodnienia PV.

Jarosław Gnioska

Dyrektor Centrum Alzheimer

Dyrektor Centrum Alzheimer

Jarosław Gnioska